DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 listopada 2020 r.

Poz. 4780

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 17.11.2020 11:46:46

UCHWAŁA NR XXVI/137/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Suchowola

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 994, z późn. zm.) Rada Miejska w Suchowoli po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Suchowola, położoną w województwie podlaskim, powiat sokólski, na terenie gminy Suchowola o równoważnej liczbie mieszkańców 2225 z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Suchowoli, obejmującą swoim zasięgiem obszar istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suchowola.

§ 2. Opisową charakterystykę aglomeracji Suchowola zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji Suchowola, o której mowa w § 1, określa mapa w skali 1:10000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/II/243/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 poz. 3417), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Ryszard Kotuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/137/2020

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 9 listopada 2020 r.

Opisowa charakterystyka aglomeracji Suchowola

1. **Podstawowe informacje na temat aglomeracji**

a) Nazwa aglomeracji: **Suchowola**

b) Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/II/243/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 poz. 3417): **2115**

c) Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **2225**

d) Aglomeracja Suchowola obejmuje swoim zasięgiem obszar miejscowości Suchowola objęty systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Suchowola, gmina Suchowola,

e) Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Suchowola.**

2. **Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Suchowola**

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchowola – Uchwała Nr XV/77/99 Rady miejskiej w Suchowoli z dnia 29.12.1999 r. *w sprawie przyjęcia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchowola*.

3. **Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Suchowola**

4. **Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji,**

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)

a) **Informacja o rodzaju sieci**

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
1	2	3
1	Sanitarna grawitacyjna	15,3
2	Sanitarna tłoczna	2,7
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0
4	Ogólnospławna tłoczna	0
Razem		18

Na terenie aglomeracji Suchowola nie istnieje kanalizacja deszczowa. Nie przewiduje się w chwili obecnej planów budowy nowych odcinków kanalizacji.

b) **Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy**

miejscowość	**Mieszkańcy (1 os. = 1 RLM)**		**Osoby przebywające czasowo (1 łóżko nocleg. = 1 RLM**		**Przemysł**		**Razem**
	Sieć istniejąca	**Sieć planowana**	**Sieć istniejąca**	**Sieć planowana**	**Sieć istniejąca**	**Sieć planowana**	
Suchowola	**2182**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**2205**

Na terenie Aglomeracji Suchowola brak jest przemysłu obsługiwanego przez sieć kanalizacyjną i nie planuje się jego podłączenia.

c) **Wskaźnik koncentracji**

(§ 3 ust. 4, 5 rozporządzenia)

Brak jest planów inwestycyjnych w zakresie budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, nie ma zastosowania wskaźnik koncentracji, rozumiany jako stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci.

5. **Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni**

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Oczyszczalnia ścieków w Suchowoli**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: **ul. Goniądzka (brak nadanego numeru), 16-150 Suchowola, na działce o numerze geodezyjnym 2024/5, obręb geodezyjny Suchowola Miasto, współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków:**

- **długość (E) 23,0849,**
- **szerokość (N) 53,5790**
- Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

Tel./fax 857125201

e-mail: **centrokom@centrokom.pl**

Typ oczyszczalni ścieków: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Na terenie aglomeracji Suchowola nie ma planów budowy nowej oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracja Suchowola nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia ścieków w Suchowoli posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do środowiska wydane decyzją Starosty Sokólskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. znak: OŚA-I.6341.2.2016. Pozwolenie jest ważne do 27 stycznia 2026 r.

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: rów melioracyjny R-A-1. Wylot ścieków zlokalizowany jest na działce o nr geodezyjnym 2591 w obrębie miejscowości Suchowola, współrzędne geograficzne wylotu: - długość (E) 23,050156,
- szerokość (N) 53,344525,
- kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 3+171.

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m^3/d]: **360,0**
- maksymalna godzinowa [m^3/h]: **32,0**
- maksymalna dobowa [m^3/d]: **530,0**
- maksymalna roczna [m^3/rok]: **131 760,0**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2650

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

- Ilość ścieków oczyszczonych w 2019 roku [m^3/rok]: **117 000 m^3**

- Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: **150**
- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: **320,54**
- Ścieki łącznie dowożone z terenu aglomeracji Suchowola [m^3/d]: **2,04**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych za rok 2019		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	281,25	……
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	689,25	……
Zawiesina ogólna [mg/l]	215,25	……
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak	……
Azot ogólny [mgN/l]	brak	……

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych za rok 2019			
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	% redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
1	2	3	4
BZT_5 [mgO_2/l]	25	4	98 %
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	125	40	94 %
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	6,57	97 %
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak	brak	n/d
Azot ogólny [mgN/l]	brak	brak	n/d

6. **Informacja o systemie gospodarki ściekowej:**

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)

a) **Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz składzie jakościowym tych ścieków**

- Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 322,58 m^3 na dobę;

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT_5 [mgO_2/l]	281,25	Za rok 2019
$ChZT_{Cr}$ [mgO_2/l]	689,25	
Zawiesina ogólna [mg/l]	215,25	
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak	
Azot ogólny [mgN/l]	brak	

b) **Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej:**

Na terenie aglomeracji Suchowola brak jest zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki do systemu kanalizacji zbiorczej.

c) **Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane**

Na terenie aglomeracji Suchowola nie planuje się podłączenia do kanalizacji zbiorczej zakładów przemysłowych.

d) **Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji**

RLM aglomeracji Suchowola obejmuje:

- RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej:
  - RLM mieszkańców - 2182,

– RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji - 23,

- RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym:

– RLM mieszkańców - 20.

Wyznaczony RLM aglomeracji Suchowola wynosi 2225 RLM (100% RLM). Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 18 km, odbiera ładunek ścieków pochodzący od 2182 RLM (mieszkańcy aglomeracji) oraz 23 RLM (miejsca noclegowe). **W aglomeracji Suchowola poziom obsługi zbiorczym systemem kanalizacji wynosi 99,1%.**

e) **Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej.**

- Na terenie aglomeracji Suchowola znajduje się 10 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta ok. 20 osób (są to mieszkania niezamieszkałe bądź przebywa w nich 1 -2 osoby).

Zbiorniki opróżniane są przez firmę asenizacyjną. Odebrane ścieki przewożone są do stacji zlewnej znajdującej się w oczyszczalni ścieków komunalnych w Suchowoli.

- Ilość ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji i spoza aglomeracji wynosi 11,5 m^3 na dobę,

- Średnia roczna ilość odebranych ścieków bytowych (ze zbiorników bezodpływowych), które trafiają do oczyszczalni ścieków z terenu całej gminy Suchowola to ok. 4 197,5 m^3, w tym z terenu aglomeracji Suchowola: 745 m^3 /rok (2,04 m^3/d),

- Na terenie aglomeracji Suchowola nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Miasto Suchowola nie planuje zamierzeń inwestycyjnych w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania na terenie aglomeracji.

7. **Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach**

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia)

Na terenie aglomeracji Suchowola znajduje się jedno ujęcie wody – gminne ujęcie wody w Suchowoli, obejmujące trzy studnie: SW-1, SW-2 i SW-3.

W decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. znak: OŚ.6341.72.2014 zezwalającej na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z trzech studni SW-1, SW-2 i SW-3, w promieniu 8 m wokół każdej studni wyznaczono 3 strefy ochrony bezpośredniej. Zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z decyzji:

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

- odprowadzanie wód opadowych w taki sposób aby nie przedostały się one do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenią,
- ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody,
- szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody,
- wygrodzony teren ochrony bezpośrednie należy oznakować tablicą informacyjną o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych,
- przestrzeganie warunków poboru wody ustalonych w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód,
- należy zapewnić nadzór nad funkcjonowaniem hydroforni (przegląd, naprawa, modernizacja),
- prowadzenie codziennych odczytów wskazań wodomierza oraz zapisów ilości pobieranej wody w rejestrze,

- prowadzenie pomiarów zwierciadła wody i wydajności studni co najmniej raz do roku oraz wpisywania wyników tych pomiarów do książki eksploatacji studni,
- eksploatacji urządzeń wodnych w sposób zapewniający prawidłową ich pracę zgodnie z instrukcją obsługi,
- ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wynikłe szkody w stosunku do osób trzecich w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem korzystania z wód,
- korzystania z pobieranej wody w sposób możliwie jak najbardziej oszczędny.

Na obszarze objętym aglomeracją nie ma wyznaczonych stref ochrony pośredniej ujęć wody.

8. **Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierających oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach**

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia)

W granicach aglomeracji Suchowola nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

9. **Informacja o granicach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody**

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia)

W granicach aglomeracji Suchowola brak jest form ochrony przyrody

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/137/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 listopada 2020 r.

Obszar i granice aglomeracji „Suchowola” skala 1:10000

